



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,
E-Mail: lond@39.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 247/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

1. Вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 76

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

2. Во исполнение решения: решение о проведении внеплановой выездной проверки № 247 от 11.10.2021 г., принятого начальником ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главным государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Яшиным С.В.

3. В период с 13 час. 30 мин. «14» октября 2021 года по 13 час. 30 мин. «27» октября 2021 года, Полубабкиной Дарьей Сергеевной – инспектором ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

4. Проведена: внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Тырчик Александра Викторовна – заведующий МАДОУ ЦРР д/с №76; Нуждина Наталья Сергеевна – представитель по доверенности №б/н от 25.10.2021 г.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

5. Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В месте пересечения перекрытия 1-го типа шахтой (из пищеблока 1-го этажа в пом. 7* 2-го этажа здания) не предусмотрено автоматическое устройство, предотвращающие распространение продуктов горения.	ч. 14 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01.09.2022 г.	
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек в коридоры, на центральную лестничную клетку, на лестницы 3-го типа и наружу менее 1,2м. (ширина составляет 0,82м.-0,92м.).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.09.2022 г.	
3.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.09.2022 г.	
4.	Ширина путей эвакуации по лестницам в лестничных клетках составляет менее 1,35 м. (ширина составляет 1,2 м.).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.09.2022 г.	
5.	При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (пом. 35* 1-го этажа), ширина эвакуационного пути по коридору составляет менее 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.1.2, 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	до 01.09.2022 г.	

		(утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
6.	Помещение №43* (музыкальный зал) 1-го этажа здания не имеет второго эвакуационного выхода.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.09.2022 г.	
7.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания (при числе эвакуирующихся более 15 человек) менее 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.09.2022 г.	
8.	Коридор 1-го этажа здания, длиной более 60 м, не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не превышает 60 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утверждены Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	до 01.09.2022 г.	
9.	На материалы (ламинат, паркет, краска, частично линолеум, обои), примененные для покрытия полов и отделки стен помещений групповых ячеек здания (пом. 5*, 6*, 7*, 23*, 24*, 25*, 38*, 39*, 44* 1-го этажа, 2*, 3*, 7*, 16*, 17*, 18*, 24*, 26*, 36*, 40* 2-го этажа) отсутствуют документы, подтверждающие их пожарную опасность не более, чем КМ2.	п.п. 6, 7 ст. 134 № 123-ФЗ 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01.09.2022 г.	
10.	Не проведен планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты здания (АУПС и СОУЭ). Не устранены замечания указанные в Акте освидетельствования технического состояния систем пожарной сигнализации от 06.11.2020 г. №224-20	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	до 01.09.2022 г.	
11.	В отношении объекта защиты не составлена декларация пожарной безопасности по форме	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	до 01.09.2022 г.	

	установленной Приказом МЧС России от 16.03.2020 № 171.	безопасности».		
12.	Не определены категории помещений складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов).	ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).	до 01.09.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Полубабкина Дарья Сергеевна - инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

«27» октября 2021 год

Предписание для исполнения получил:

Нуждина Наталья Сергеевна – представитель по доверенности №б/н от 25.10.2021 г

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)